Gasilski dom SELNICA

K.P. = 317,92 = F.T.
ABSOLUTNA KOTA = K.P. = 317,92 = ±0,00 = *Kota finalnega tlaka*

Legenda materialov

- Zemlja
- Armirani beton
- Opečni modularni blok
- Les
- Omet
- Mavčnokartonska plošča 01
- Mehka izolacija
- Toplotna izolacija - Mineralna volna
- NOVO - Porobeton
- NOVO - Gips stene
- NOVO - Zidano/opeka

S

OBSTOJEČI FEK. JAŠEK

A OBSTOJEČE NOVO

MET. JAŠEK BC Ø60
KP=-0,05
KV=-1,04
KO=-1,05

PONIKOVALNICA BC Ø100

PE Ø 110, N=1%, l=6,30

PE Ø 110, N=1%, l=12,60

MET. JAŠEK BC Ø60
KP=-0,05
KV=-0,90
KO=-0,91

PESKOLOV BC Ø30
KP=-0,05
KO=-0,65
KD=-0,95

PE Ø 110, N=1%, l=2,80

MET. JAŠEK BC Ø60
KP=-0,05
KV=-0,83
KO=-0,84

PESKOLOV BC Ø30
KP=-0,05
KO=-0,65
KD=-0,95

AB zmrzalni rob 30/80
sp. rob=-0,80 cm
+ nastavek 20/20, zg. rob=+0,20

FEK. KANALIZACIJA PE Ø110, n=1,5%
POD TALNO PLOŠČO

AB plošča d=20 CM
C 25/30
sp. rob=-0,20, zg. rob= ±0,00

AB plošča d=25 CM
C 25/30
sp. rob=-0,25, zg. rob= ±0,00

PE Ø 110, N=1%, l=5,00

NOVO

OBSTOJEČE

K1 K2 K3 K4 K5

OBSTOJEČA KLET

OBSTOJEČE PRITLIČJE

AB plošča d=20 CM
C 25/30
sp. rob=-0,20, zg. rob=+0,20

AB zmrzalni rob 30/80
sp. rob=-0,80 cm
+ nastavek 20/20, zg. rob=+0,20

PE Ø 110, N=1%, l=16,70

MET. JAŠEK BC Ø60
KP=-0,05
KV=-0,73
KO=-0,74

PESKOLOV BC Ø30
KP=-0,05
KO=-0,65
KD=-0,95

OBSTOJEČI FEK. JAŠEK NI V UPORABI !

PE Ø 110, N=1%, l=2,30

MET. JAŠEK BC Ø60
KP=-0,05
KV=-0,68
KO=-0,69

PESKOLOV BC Ø30
KP=-0,05
KO=-0,65
KD=-0,95

Izpustna rešetka Ø160 na višini cc.a 30 cm nad tlemi

se odstrani

Priključek Ø110 v tleh za gibko cev za odvod dimnih plinov iz avta

Priključek Ø110 v tleh za gibko cev za odvod dimnih plinov iz avta

AB plošča d=20 CM
C 25/30
sp. rob=-0,20, zg. rob= ±0,00

PVC Ø160 pod temeljno ploščo za odvod plinov iz avta

AB zmrzalni rob 30/80
sp. rob=-0,80 cm
+ nastavek 20/20, zg. rob=+0,20

AB zmrzalni rob 30/80
sp. rob=-0,80 cm
+ nastavek 20/20, zg. rob=+0,20

M 1:100

OPOMBE:
- Temeljenje objekta se izvede z AB pasovnimi temelji 65/50 ter nastavkom 20/50. Na celotni površini se izvede mikroarmirana talna plošča d=16 cm (TAL M KVARC) izvedeno na toplotni izolaciji debeline 10cm, in tamponskem nasutju debeline 40cm in zbitosti najmanj 80MPa, ki je položen na geotekstil.
- Marka betona za talno ploščo in temelje je C25/30.
- Po potrebi se temelji podbetonirajo z betonom C16/20 do kote raščenega terena.
- Pred izvedbo temeljne plošče je potrebno izvesti vse kanalizacijske in instalacijske vode. GLEJ PROJEKT STROJNIH INSTALACIJ!
- V načrtu je prikazan razvod kanalizacije v tamponu pod talno ploščo!!
GLEJ PROJEKT GRADBENIH KONSTRUKCIJ!

D+ STUDIO ZA ARHITEKTURO IN OBLIKOVANJE d.o.o.

investitor:	**PGD SELNICA ob DRAVI** **Gasilska ulica 1, SI-2352 SELNICA ob DRAVI, Slovenija**
objekt:	**GASILSKI DOM SELNICA**
številka projekta:	**167053-16**
datum izdelave:	**OKTOBER 2017**
vrsta projekta:	**PZI**
vrsta načrta:	**1 ARHITEKTURA**
odg. vodja projekta:	**Drago CERJAN, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0966 A**
odg. projektant:	**Drago CERJAN, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0966 A**
sodelavec:	**MATEVŽ PREGLAU, inž. grad.**
merilo:	**M 1:50**

14. september 2018

TLORIS TEMELJEV

risba št.: **2.1**